

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10  
 Место нахождения (адрес) ст. Ахтановская, ул. Красная, д. 27  
 Форма собственности объекта муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)  
 Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте директор МАОУ СОШ № 10, Котляр Светлана Петровна, т. 68-1-69, 8(918) 1936519  
(собственник, прокатчик; наименование организации, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)  
 Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>3</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки в территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Отсутствует	Не предусмотрено
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:<sup>3</sup></b>				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Отсутствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>3</sup> / Замечания по несоответствию
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Отсутствует	Не предусмотрено
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
<b>Обозначение места специальным знаком:</b>				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
<b>Специальный тротуар на парковку:</b>				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	Отсутствуют	Предусмотреть указатели направления движения п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Отсутствует	Не предусмотрено
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Отсутствует	Не предусмотрено
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Отсутствуют	Необходимо установить поручни на входном лестничном марше по обеим сторонам
- поручни на высоте	О, С	90 см.	Не соответствует	
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не соответствует	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:<sup>3</sup></b>	К	наличие	Отсутствует	Требуется установить пандус, дублирующий наружную лестницу на входе
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствует	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Отсутствует	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
- подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	Предусмотреть высоту порога двери не более 1,4 см. п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	Не требуется
<b>Гамбург (глубина x ширина)</b>	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	Предусмотреть высоту порога двери п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен	С	наличие	Отсутствует	Не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) - этаж 1-2</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	Предусмотреть высоту порогов или перепад высот не более 1,4 см. п. 5.2.4
<b>Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:</b>				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	В наличии	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствуют	Необходимо установить поручень по обеим сторонам внутреннего лестничного марша
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	Имеется только один поручень
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Отсутствует	Установить горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с не травмирующим окончанием
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствует	Нанести тактильные указатели на поручнях лестниц
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	Отсутствует	Нанести тактильные напольные указатели за 60 см. перед лестничными маршами вверх и вниз
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Отсутствует	Предусмотреть различный цвет ступеней и площадок перед ними п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup> (в зону оказания услуги):</b>			Отсутствует	Требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	Не соответствует	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Не соответствует	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не соответствует	п. 5.2.13
<b>Поручни вдоль обеих сторон пандуса:</b>				
- на высоте	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	Не соответствует	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	Не соответствует	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	Не соответствует	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1/</sup> Замечания по несоответствию
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	Отсутствует	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	Не требуется
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			Отсутствует	Не предусмотрено
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup> – этаж 1-2</b>				
<b>Зад. зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 7.1.9
<b>Предприятия торгов.ин</b>			Не соответствует	Функциональная зона отсутствует
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2

<sup>1</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1/</sup> Замечания по несоответствию
<b>Предприятия питания</b>			Не соответствует	Функциональная зона отсутствует
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>			Не соответствует	Функциональная зона отсутствует
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Гуашет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с туалетом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	Предусмотреть ширину проема двери не менее 0,9 м. п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Не соответствует	Предусмотреть столы с высотой рабочей поверхности п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75x0,49м	Соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
<b>2.7. Санитарно-гигиеническое помещение – 1-2 этаж</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Не соответствует	Предусмотреть кабину для инвалидов п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Отсутствует	Панель знак доступности кабины для инвалидов п. 5., 6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8м.	Не соответствует	Предусмотреть размер кабины (ширина x глубина) не менее 1,65 x 1,8м. п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	Предусмотреть ширину двери кабины не менее 0,9 м. п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	Предусмотреть пространство для размещения кресла-коляски п. 5.3.3;



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
рядом с унитазом Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Не соответствует	Предусмотреть пространство для разворота кресла-коляски п. 5.3.3, рис. Д.11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует	Установить откидные опорные поручни, штанги п. 5.3.3; рис. Д.11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствует	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом п. 5.3.6
<b>2.8. Средства информации – зтаж 1-2</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	Обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	В наличии	Нанести информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м с дублированием рельефными знаками п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Не соответствует	Нанести знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте
Речевые информаторы	С	наличие	В наличии	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Отсутствует	Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	#	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	-	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)


Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен				
Объект недоступен	X	X	X	X

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Предусмотреть указатели направления движения п. 4.1.3
Вход	Необходимо установить поручни на входном лестничном марше по обеим сторонам Требуется установить пандус, дублирующий наружную лестницу на входе Предусмотреть высоту порога двери не более 1,4 см. п. 5.1.4
Пути движения	Расширить ширину прохода в помещении с оборудованием. Предусмотреть высоту порогов или перепад высот не более 1,4 см. п. 5.2.4 Нанести на ступени внутренней лестницы тактильные указатели Уменьшить высоту порогов Предусмотреть различный цвет ступеней и площадок перед ними п. 5.2.12 Необходимо установить поручень по обеим сторонам внутреннего лестничного марша Установить горизонтальные завершения поручней вверху и внизу с не травматизирующим окончанием Нанести тактильные указатели на поручнях лестниц Нанести тактильные наполненные указатели за 60 см. перед лестничными маршами вверху и внизу
Зона оказания услуги	Предусмотреть ширину проема двери не менее 0,9 м. п. 6.3.2; 6.1.8 Предусмотреть столы с высотой рабочей поверхности п. 7.1.9
Санитарно-гигиеническое помещение	Предусмотреть кабину для инвалидов п. 5.3.2 Нанести знак доступности кабины для инвалидов п. 5.3.6 Предусмотреть размер кабины (ширина x глубина) не менее 1,65 x 1,8 м. п. 5.3.3; рис. Д.11 Предусмотреть ширину двери кабины не менее 0,9 м. п. 5.3.3; рис. Д.11 Предусмотреть пространство для размещения кресла-коляски п. 5.3.3; Предусмотреть пространство для разворота кресла-коляски п. 5.3.3; рис. Д.11 Установить откидные опорные поручни, штанги п. 5.3.3; рис. Д.11 Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом п. 5.3.6
Средства информации	Обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения Нанести информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками п. 5.5.8 Нанести знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации

«13» октября 2015 г.

Дата составления Паспорта  
Старший специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения  
Должность лица, составившего Паспорт

  
Подпись

  
Ф.И.О.